

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.004228.04.13

Дата 15. 04. 2013 г.

На основании заявления № 01745

от 26.03.2013

Организация-изготовитель: "Bau Profi Chemie GmbH"

Адрес: Willy Brandt Platz, 4; D-90402 Nurnberg, Deutschland, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: "Bau Profi Chemie GmbH"

Адрес: Willy Brandt Platz, 4; D-90402 Nurnberg, Deutschland, Germany (Германия)

Наименование продукции: Лента на основе материала ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-сополимер) Peneband

Продукция изготовлена в соответствии: с паспортом безопасности, декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, паспорт безопасности, декларация о соответствии, этикетка, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой ленту, изготовленную на основе материала ЭПДМ

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0508/0508-M13 от 28.03.2013 г.

№ 043668

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Интенсивность запаха образца, балл
Формальдегид, мг/м³
Ацетальдегид, мг/м³
Спирт изопропиловый, мг/м³
Спирт метиловый, мг/м³

Фактическое значение

1 балл
менее 0,01
менее 0,001
менее 0,01
менее 0,01

Гигиенический норматив

не более 2
не более 0,01
не более 0,01
не более 0,20
не более 0,5

Область применения: в строительстве для уплотнения деформационных швов и трещин


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности, инструкций по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Лента на основе материала ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-сополимер) Репеband соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



подпись

Иваненко А.В.

Савенкина С.Г.
Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Васильева Г. В.